

# KOMFORTLÜFTUNGSANLAGE- ABNAHMEBESTÄTIGUNG

Wohnbauförderung       Wohnhaussanierung

Aktenzahl - WBF

## Förderungswerber( = Grundeigentümer, Bauberechtigter oder Mieter)

Familien- oder Nachname und Vorname		Geburtsdatum
PLZ	Wohnortgemeinde	E-Mail
Straße, Hausnummer, Top-Nr.		Telefonnr.
		Beruf (derzeit ausgeübt)

## Angaben zum Wohnhaus (Wohnheim, Wohnung)

PLZ	Gemeinde	Straße	Hausnr.	TOP Nr.
-----	----------	--------	---------	---------

### Technische Daten Lüftungsanlage

#### Lüftungsgerät:

Hersteller:.....

Typ:.....

Daten lt. Liste „Komfortlüftung.at“  
 Förderbar  Ja  Nein

Wärmebereitstellungsgrad  
 (>70% nach EN 13141-7) .....

Spezifische Leistungsaufnahme ( $\leq 0,45$ ) .....W/(m<sup>3</sup>h)

Außenluftfilterklasse (mind. F7) .....

Abluftfilterklasse (mind. G4) .....

Anzeige für Filtertausch  Ja  Nein

Erdreichwärmetauscher / Frostschutz:  
 Ja, Sole mit .....m       Ja, Luft mit .....m  
 Nein       Sonstige .....

#### Ansaugung / Ausblasung:

Außenluftansaugung: .....m über Erdreich

Schneefreiheit gegeben:  Ja  Nein

Ausblasöffnung Kurzschlussgefahr mit Ansaugung  
 Ja  Nein

Isolierung der Rohrleitungen:

Zuluft bzw. Abluft im nicht beheizten Bereich  
 vollständig  Ja mit .....cm  Nein

Zulufttemperatur immer >17°C  Ja  Nein

Außen- bzw. Fortluft (Keller bzw. beh. Bereich)  
 vollständig  Ja mit .....cm  Nein

#### Luftmengen:

entsprechen der ÖNORM H 6038  Ja  Nein

Stufe 1: .....m<sup>3</sup>/h  projiziert  gemessen

Stufe 2: .....m<sup>3</sup>/h  projiziert  gemessen

Stufe 3: .....m<sup>3</sup>/h  projiziert  gemessen

Schallpegel:  $\leq 25$ dB(A) in allen Bereichen  
 Ja  Nein

#### Dunstabzug / Feuerstellen

Dunstabzug als Umluft ausgeführt  Ja  Nein

Feuerstelle im Wohnraum  Ja  Nein

wenn ja, raumluftunabhängig  Ja  Nein

wenn nicht raumluftunabhängig:  
 mit Sicherheitseinrichtung  Ja  Nein

#### Inbetriebnahme und Einweisung

Funktionskontrolle der Anlage durchgeführt:  
 Ja  Nein

Funktion und Bedienung der Anlage erklärt:  
 Ja  Nein

Vorgehensweise bei Betriebsstörung erklärt:  
 Ja  Nein

Wartungsarbeiten und -Intervalle erklärt:  
 Ja  Nein

Unterlagen lt. ÖNORM H 6038 und Schema übergeben:  
 Ja  Nein

